المؤسسة العمومية الإقتصادية
فـــريـــطـــال شركة ذات أسهم

VERITAL
Entreprise Publique Economique
Société Par Actions

DIVISION CONTRÔLE QUALITE - ALGER
Lotissement Pons N° 38 - Kouba - Alger - Algérie
Tél: 213 (0) 23 70 17 29
Fax: 213 (0) 23 70 17 29
Email: divisioncontrolequalite@verital.dz

ALGERAC
Inspection 2-015

BULLETIN DES ANALYSES

ANALYSIS REPORT

N° BA/04/2221-F5/2021

PRODUIT	:	ENVELOPPE VIDE POUR LES MATERIELS ELECTRIQUES
Marque commerciale	:	POWER TECH
Dimension	:	700x600x250 mm
Degré de protection déclaré	:	Code IK 10
Type /Numéro de référence de l'enveloppe		TECH-AL-00150
FABRICANT / CLIENT	:	TECHNO PROTECTION ALGERIE 52 RUE SIDI SAIDI BENI MESSOUS ALGER -ALGERIE
QUANTITE	:	Une (01) ENVELOPPE
Bon de commande N°	:	006/2021
ORIGINE	:	ALGERIE
DATE DE PRELEVEMENT	:	27/01/2021
REFERENCES	:	NF EN 62262
L'EXPERT INTERVENANT	:	Mr. AKSAS ADEL
RESULTATS DES ESSAIS ET ANALYSES	:	

Après le prélèvement d'échantillon du produit sus cité, nous avons procédé aux différents tests et essais et ce conformément à la norme en vigueur :

Vérification du degré de protection contre les impacts mécaniques externes : (CODE IK10).

Les résultats de ces derniers sont récapitulés dans les tableaux suivants :

VERITAL SPA EXPERT CONTRÔLE QUALITÉ ALGER F05 1969 ORGANISME DE CONTRÔLE TECHNIQUE

1- **Vérification du Degré de Protection contre les impacts mécaniques externes : (CODE IK10) :**

- L'essai consiste à lâché un marteau en acier d'une masse de (05kg) en aciers d'une hauteur de 400mm en mouvement pendulaire sur tous les faces de l'enveloppe :

Energie d'impact	Poids de la masse	Hauteur de la chute	Exigence de la norme NF EN 62262	Résultat	Observation
20 joules	05 kg	400 mm	- Aucune déformation - Pas de dommage	- Aucune déformation - Pas de dommage visible	**Code IK10**

- Observation : suite au résultat de l'essai nous déclarons l'enveloppe de code **IK10**

VERITAL SPA EXPERT CONTRÔLE QUALITÉ ALGER F05 ORGANISME DE CONTRÔLE TECHNIQUE

VERITAL SPA EXPERT CONTRÔLE QUALITÉ ALGER F05 ORGANISME DE CONTRÔLE TECHNIQUE

2- MARQUAGE :

Marquage sur l'enveloppe inspectée :
Les enveloppes doivent être identifiables par un marquage durable et facilement lisible comme suit :
- nom, marque commerciale ou la marque d'identification du constructeur d'enveloppes :
  EURL TECHNO PROTECTION ALGERIE
- la désignation du type ou le numéro de référence de l'enveloppe :
  Marque : **POWER TECH** / Réf : **TECH-AL-00150**



3- CONCLUSION :

Suite aux résultats des tests et essais de degrés de protection sur l'enveloppe suscitée, Nous VERITAL déclarons que cette dernière de degré de protection **IK10** conformément à la norme **NF EN 62262.**

Fait-le à Alger le 28/01/2021
L'Expert

VERITAL SPA EXPERT CONTRÔLE QUALITÉ ALGER F05 ORGANISME DE CONTRÔLE TECHNIQUE